


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI



67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11  
tel. (68) 387 24 61, fax (68) 387 47 38  
www.edu.wsse.gorzow.pl/novasol  
e-mail: [pssenowasol@wsse.gorzow.pl](mailto:pssenowasol@wsse.gorzow.pl)

NIP: 925-150-90-13



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI

Znak sprawy: HK.9020.32.26.11.2018

Nowa Sól, dnia 02 lipca 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Rynek 10  
67-407 Szlichtyngowa

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli na podstawie §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), po zapoznaniu się z przesłanymi w dniu 29 czerwca 2018 r. cząstkowymi sprawozdaniami z badań nr 501/A/W/18, 502/A/W/18, 503/A/W/18, 504/A/W/18, 505/A/W/18, 506/A/W/18, 507/A/W/18, oraz sprawozdaniami z badań nr 501/W/18, 502/W/18, 503/W/18, 504/W/18, 505/W/18, 506/W/18, 507/W/18 przesłanymi w dniu 02 lipca 2018 r., próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 28 czerwca 2018 r. w stacji uzdatniania wody oraz w punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego w Szlichtyngowej, **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z w/w wodociągu.**

Analiza wyników badań laboratoryjnych w/w próbek wody wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli uznaje obowiązki zawarte w decyzji nr 56-ONS-HK-15/Ga/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. za wykonane w całości.

Z up. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli  
mgr Anna Raskwińska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rynek 10, 67-407 Szlichtyngowa
2. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.  
ul. K. Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp.
4. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wschowie  
ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z siedzibą w Sławie  
ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława
6. HŻŻiPU w/m.
7. HDiM w/m.
8. EP w/m.
9. A - a.